Код заказа РИЗУР-РПС-37

Пример записи при заказе:

РИЗУР-РПС-37	-	321	-	В	-	Г	-	Ф(I/DN/PN)	-	Р	-	В	-	1000/0.1/50/120	-	И	-	4	-	2,5
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

1. Модель	
РИЗУР-РПС-37	Ротаметр
2. Материал проточной части	
316	Нержавеющая сталь AISI 316/10Х17Н13М2
Х	Спец. исполнение (Titanium, Hastelloy и др.)
3. Исполнение по размещению на трубопроводе	
В	Вертикальное
4. Измеряемая среда	
Г	Газ
Ж	Жидкость
5. Тип присоединения	
Ф(I/DN/PN)	Фланцевое (I- обозначение фланцевых соединений, соответствующих ГОСТ, DN- условный проход, PN- давление)
Р/1/4" NPT*	Резьбовое присоединение, Р/1/4" NPT
Р/3/8" NPT*	Резьбовое присоединение, Р/3/8" NPT
Р/1/2" NPT*	Резьбовое присоединение, Р/1/2" NPT
Р/1" NPT	Резьбовое присоединение, Р/1" NPT
Х	Спец. исполнение
*Данное резьбовое присоединение может использоваться с регулятором потока	
6. Регулятор потока	
Р	Наличие регулятора потока
0	Без регулятора потока
7. Диапазон расхода	
Х	Для жидкости 3 - 30...100 – 1000 л/ч Для газа 0,1 - 1...3 – 30 м³/ч
8. Параметры измеряемой среды	
ХХ/ХХ/ХХ/ХХ	Плотность Кг/м3 / Давление, МПа /Вязкость мПа*с / Диапазон температур измеряемой среды, °С
9. Маркировка взрывозащиты	
И	Ex ia IIC T6...T3 Ga X
Б	II Gb II C T6...T1 X
10. Индикация и выходной сигнал	
0	Стрелочный индикатор, без выходного сигнала
4	Стрелочный индикатор, 4...20 мА (двухпроводное подключение), связь по протоколу HART
11. Класс точности, %	
2,5	Класс точности 2,5
4	Класс точности 4