Код заказа РИЗУР-2090

Пример записи при заказе:

РИЗУР-2090	- 12	- 0	- P/G2	- 60	- 500/11500	- 0	- 4	- M	- 0,15	- 20/0,1/20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Модель	
РИЗУР-2090	Уровнемер для жидких сред
2. Исполнение и материал излучателя	
2	Диапазон измерения уровня до 2 м, полиамид 66 стеклонаполненный, диаметр 48 мм
12	Диапазон измерения уровня до 12 м, полиамид 66 стеклонаполненный, диаметр 53 мм
3. Материал корпуса	
0	Алюминиевый сплав
Х	Специальное исполнение
4. Присоединение к процессу	
P/G2	Резьбовое присоединение процесса, G2
P/M66*2	Резьбовое присоединение, M66*2
Ф (I/DN/PN)	Фланцевое присоединение (I – обозначение фланцевых соединений соответствующих ГОСТ / DN – условный проход / PN – давление *Обозначение фланцевых соединений соответствующих ГОСТ: B, E, F, C, D, L, M; DN не более DN65.
Х	Специальное присоединение к процессу (указывается письменно вне кода заказа)
5. Диапазон температур окружающей среды, °С	
60	-40... +60 °С
6. Параметры диапазона измерения (см. рис. 1)	
ХХ (ХХ/ХХ)	Диапазон измерений, мм (Верхний неизмеряемый диапазон L, мм / Измеряемый диапазон M, мм)
7. Вид взрывозащиты	
И	0Ex ia IIC T6 Ga X – искробезопасная цепь
Д	1Ex db IIC T6 Gb X – взрывонепроницаемая оболочка
Т	Ex tb IIIC T80°C Db X - защита оболочки от воспламенения пыли
0	Без средств взрывозащиты
8. Выходной сигнал	
4	4-20 мА (двухпроводное подключение), HART-протокол для связи с внешним оборудованием
Ц	RS-485, Modbus RTU
9. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка M20x1,5)
М	Один кабельный ввод M20x1,5 для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода M20x1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод M20x1,5 для бронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода M20x1,5 для бронированного кабеля
Х	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
10. Пределы погрешности измерения уровня, %	
0,15	±0,15
0,2	±0,2
0,3	±0,3
0,5	±0,5
11. Параметры контролируемой среды	
ХХ/ХХ/ХХ	Плотность, кг/м ³ / Давление, МПа / Диапазон температур контролируемой среды, °С